



ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA KILOMETRO 18 VIA AL MAR  
NIT: 805.028.519-2

Santiago de Cali, febrero 09 del 2021

## **ACTA SOLUCIÓN PARA DAÑOS DE TUBERIA SUPERFICIAL SECTOR JAIR ACOSTA**

El día 09 de febrero del 2021 a primera hora se programa una visita por el sector del suscriptor Jair Acosta, específicamente antes de la residencia del señor Alberto Betancourt, ya que en reiteradas ocasiones el Instituto Nacional de Vías al momento de hacer mantenimiento a la calle principal, ocasionaba daños en la tubería de 1 pulgada que se encuentra de manera superficial dada las condiciones y la loza de concreto que ahí se encuentra; se procede a la instalación de 6 tensores distribuidos de manera uniforme en todo el tramo de la tubería superficial, se reviste la tubería con una de 2 pulgadas para mayor seguridad, y se opta por adicionar 4 horquetas distribuidas de forma uniforme para asegurando desde la parte de abajo el peso de la tubería con su respectivo revestimiento, se deja todo bien ajustado con alambre galvanizado de 12 mm.

Se seleccionó esta solución temporal dada las condiciones en las que fue construido este tramo de tubería pvc y dadas las condiciones topográficas combinadas con la existencia de la vía principal que conecta a Cali con Buenaventura, que impide la profundización de dicha tubería, se planea la colocación de avisos de tubería superficial en diferentes puntos de la red, incluyendo este para así menguar la cantidad de daños ocasionados por terceros.

Se anexa registro fotográfico.

